

04

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 8

від «06» 01 2026 року

Відповідно до договору від «05» 01 2026 року № БН (милосіїв),
працівник(ами) виконавця робіт ТОВ "Газорозподільні мережі України"
майстер ВІО Михайла Сергій Олександрович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12 Буківинська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів.
- 2) Гасадний газопровід проходить через закриті балкони.
- 3) Не закріплені кронштейни по під'їзду один, два, три.
- 4) Трубкові крани на ввіді з виграним терміном експлуатації.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надаати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1 місяця
- 2) Вивести расадний газопровід за межі застелених балконів першого поверху на протязі 1 року.
- 3) Закріпити кронштейни по під'їзду один, два, три - 1 рік
- 4) Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кранові впродовж 1 року.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водн. стов. Тісне тиску протягом 5 хв. не перевищило допуст. норму і склало 10 мм. водн. стов. зника.

Виконано: змащено та перевірено 15 проб.кранів, перераховано 6 мурт. з'єднань.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3 пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676419640

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мисалка С.О.

06.01.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)