

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 59

від «20» 01 2026 року

Відповідно до договору від «19» 01 2026 року № Б/Н (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізько Філія
ФОВ "Газорозподільні мережі України"
майстер ВПО Ногредна Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18
вул. Героїв ЧНА

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній сикт ДВК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Крани на вворті після реставрації з під'їжд 2-ї етаж
4. Захист футлер з під'їжд 2-ї етаж
5. Нестатичний виступ футлерів
6. Пробкові крани на вворті з вигер покрити
терміном евакуації
7. Відсутній проект для виконання контрольного
определення. по кв 2,4

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 2,4

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Наратити акт ДВК - 1 місяць
- Надарбувати газопровід - 1 рік
- Розшити фуртиер - 3 місяці
- Забезпечити якість креми вкрас ду 25 з регулюванням вкрасовником - 1 рік
- Ремонт проведено якість креми вкрас з вкрасовником термостатом електричним 1 рік
- Нарахувати вартість за виконанням контролюючої служби - неоплатно

Виконано: Перевірено та одержано 4 креми, перевірено 1, перевірено вкрас 1 рік, вкрас з'єднаний. При перевірці не виявлено нарікань тиску повітря не перевищено розриву мережі. Окрім цього пв 2, 4 де роботи не виконувались.

Подано електричний ВБС згідно розриву з пункту 3.3 ВБС

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Порядня ОО ВБС

200126

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру інспекцій

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)