

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 12

від «08» 01 2026 року

Відповідно до договору від «07» 01 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Миганка Сергій Олексійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17

в. Героїв національної Зброї України

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДБК
- 2) Пробкові крани з виграним терміном експлуатації.
- 3) порушено кріплення фасадного г/п

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК - 1 місяць
- 2) Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові впродовстві - 1 року
- 3) Закріпити кронштейни фасадного з/п - 1 рік

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водн. стовп. Підійняв тиск протягом 5 хв. не перевищує допуст. норму і склав 10 мм водн. ст.

Виконано: змашено та перевірено 13 проб. країв, перепаковано 6 мурт. з'єднань.

Поточна експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676419640

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Низаєва С.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)