

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 27

від «09» 01 2026 року

Відповідно до договору від «08» 01 2026 року № БН(типовий),
працівником(ами) виконавця робіт ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мигалка Сергій Олексійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 171 Тоголя

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК
- 2) Дробкові крапи з витерпаним терміном експлуатації.
- 3) Порушено кріплення фасадного з/п.
- 4) Фасадний газопровід проходить через застеклені
балкони по під'їзду три н кв 44.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1 місяця.
- 2) Вивести фасадний газопровід за межі застібки балконів на протязі - 1 року. (по під'їзду №3 кв. 44)
- 3) Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кувові впродовж 1 року.
- 4) Торуюємо кріплення фасадного г/п. Закріпити кронштейни фасадного газопроводу - 1 рік

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водн. стовп. Подіємо тиску протягом 5 хв. не перевищило допуст. норму і скінчило 10 мм водн. ст.

Виконано: замінено та перевірено 12 проб. кранів; перелаківано 5 муфт з'єднань.

Додаткова експлуатація ВБСТ згідно розділу №3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 6419640

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигалка С. О.

09.01.2016

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)