

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 35

від «15» 01 2026 року

Відповідно до договору від «14» 01 2026 року № Б/Н (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
"Газорозподільні мережі України" майстер ВОО
Порєбка Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6
вул. Дослідна станція

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Визначити акт ДВК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Дірки на газопроводі
4. Пробкові крани на вворті з вигоранням
терміном експлуатації

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт ДЗК - 1 місяць
- Професійно перевірити газопровід - 1 рік
- Прибрати ізоляцію з газопроводу - 1 рік
- Рекомендована зміна пробкових кранів на ввіді протягом року

Виконано: Перевірено та обслужено газівників Перстяковець 3 річкових вулиць. При перевірці на щільність парків пилю повітря не перевищило допустимий норму

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 556 7767

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Потребна ОО ВОМ 15.01.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстра мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)