

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 36

від «15» 01 2026 року

Відповідно до договору від «14» 01 2026 року № Б/н Тиновий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "газо-
розподільчі мережі України", майстер ВГО
Щемеріна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 78, Дослідна
станція

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- Неопрацьовані зовнішній газокрейд
- Дрібні на газокрейді
- Краще входу з вигдераним терміном
призначення

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ВК - 1 місяць
- Тодарбувати зовнішній газопровід - 1 рік
- Зняти дроти з газопроводу - 1 місяць
- Рекомендовано замінити крани вводу - 1 місяць

Виконано:

- Перевірили та обслужили - виконав
- Термакзам - 18 різьбових з'єднань

При перевірці на щільність системи ВБСГ пацінка тиску не перевищувало допустиме, 20 м. вод. ст.

Тодальна експлуатація ВБСГ згідно ПБСГ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676109234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шехіна ОВ [підпис] 15.01.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно сектів інструкцій

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)