

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 46

від « 19 » 01 2026 року

Відповідно до договору від « 16 » 01 2026 року № БН(типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільний мережі України"
Майстер ВТО Жиганка Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 Заїзницька

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 2) Газокровід потребує фарбування.
- 3) Дропи на з/п.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК на протезі 1 місяць.
- 2) З'ясувати зовнішній газопровід на протезі 1 року.
- 3) Замінити дріти з 2/2 - 1 рік.
- 4) Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кузові впродовж 1 року.
- 5) Виконами: змащено та перевірено 4 проб. кр.;
перераховано 1 муфт. з'єднання
Виконами контрольне окресування повітряним тиском 500 мм водн. стовп. Надійне тиску протягом 5 хв. не перевищило допуст. норму і скламо 10 мм водн. стовп.

Додавши експлуатації ВБСТ згідно розділу п.3
пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676419640

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Михайла С.О. 19.01.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)