

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 47

від « 19 » 01 2026 року

Відповідно до договору від « 16 » 01 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Технобудівні мережі України"
Майстер ВТО Мигалка Серій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 в. Залізнична

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДБК.
- 2) Газопровід потребує фарбування.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК на протезі 1 місяць.
- 2) Подарувати зовнішній газопровід на протезі 1 року
- 3) Рекомендовано замінити пробкові крани входу на крани - 1 рік
- 4) Виконано: знячено та перевірено 4 пробкові крани, перепаяно 2 муфт. з'єднань.

Виконати контрольне окресування повітряним тиском 500 мм водн. стовб. падіння тиску протягом 5 хв. не перевищило допуст. норму і склало 10 мм водн. стовб.

Тривалість експлуатації ВБСТ згідно розділу п 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676419640

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Михайлюк С.О.

19.01.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)