

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 39

від «16» 01 2026 року

Відповідно до договору від «15» 01 2026 року № 8/н тинівши,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газсервіс"
діячої мережі України, майстер ВБГ Шендрик
Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, зймані посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9-Б, вул. Запорізька
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). кв

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Крани вводу з мильним терміном придатності
- Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ВК - 1 місяць
- Рекомендовано замінити крани ВВГВ - 1 місяць

Виконано:

- Перевірили та обслужили - 7 країв
- Переглянуто: 5 різновидів з'єднань

При перевірці на цілісність системи ВВГВ не виявлено первинного додрозряду на фазу

Технічна експертиза системи газопостачання згідно ПВСГ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 місяць

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мехеріна ОВ ВМ

16.01.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)