

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 26

від «08» 01 2026 року

Відповідно до договору від «07» 01 2026 року № _____,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Гуртожиток-Дієві Меркес Україна", майстер ВГО Шендхін
Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 122, вул. Космічна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт ВК
 - 2) Не виконан розбір вазулу фітлерів (утеплювач)
 - 3) Не виконан розбір прозору від осінні будівлі до газо-проводу (утеплювач)
 - 4) Не подяковані газовік
 - 5) Крайні входи з вигоранням терміном призначення
- ГЛ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надаати акт ВК - 1 місяць
- 2) Збільшити фронт від утеплення - 1 місяць
- 3) Збільшити протік від системи до газопроводу - 1 місяць
- 4) Заарештувати газопровід - 1 рік
- 5) Рекомендовано замінити крани входу - 1 місяць

Виконано:

- Перевірено та обмержено - 12 країв
- Терматовано - 4 різьбових з'єднання
- При перевірці щільності системи газопостачання на падіння тиску не перевищувало допустиме, 20 мл. вод. ст.

Точарська експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ
розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевченко ОВБФ 08.01.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)