

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 15

від «08» 01 2026 року

Відповідно до договору від «07» 01 2026 року № 8/м типовий
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподіль-
ні мережі України", майстер ВГО
Шенкун Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 95, вул. Космічна
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1/ Неподарбован зовнішній газопровід
- 2/ Висхідній вільний доступ до газопроводу (скелі балкони)
- 3/ Відірвані крокибетони
- 4/ Край вводу з вигорання терміном призначення

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1/ Гасарбувати газопровід - 1 рік
- 2/ Вивести газопровід за межі склених балконів - 1 рік
- 3/ Закріпити крокштейни - 1 місяць
- 4/ Рекомендовано замінити крани входу з вигернаним терміном придатності - 1 місяць

Виконано:

- Виконали обслуговування - 20 країв
- Перепакували: 5 різьбових з'єднань, 1 муфта з'єднання

При перевірці на щільність електричними газоса-
ганням пацієнт виску не перевіщувало допустиме,
доп. вог. еб

Подальше експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ
розділ 3, додаток 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шаріна ОВ

09.01.20

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)