

**АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 6

від «06» 01 2025 року

Відповідно до договору від «05» 01 2026 року № Б/Н (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газороз-
подільних мереж України" майстер ВГО
Шкваріна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 36Б вул. М. Корсуньке
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВБ
- 2) Відсутній візний доступ до газопроводу (експлуатаційний)
- 3) Крайн в'язь (проблеми) з відтермінованим терміном приїзду

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування житлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1/ Надати акт перевірки ВК - 1 місяць
- 2/ Внести зовнішній газопровід за межі спеціальних болонів - 1 рік
- 3/ Рекомендовано замінити крани з вידерпашмет терміном придатності - 1 місяць

Виконано:

- Перевірено та проведено обслуговування - 14.01.26
 - Терменовано - турки; 1 муфтаве з'єднання; 5 різьбових з'єднань
 - Замінено болти та прокладку на фланці
- При перевірці на щільність газівне тиску не перевищувало допустиме, вент. вог. еб.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шелухіна ОВ МЛ

06.01.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)