

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 44

від «19» 01 2026 року

Відповідно до договору від «16» 01 2026 року № 7/4 (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Викорізька філія ТОВ "Гаторозно-
дильна меретні Країни" майстер ВГО Шлебчук
Сергія Михайловича

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9 Прізд.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Дружески

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК
- 2) Крайи з висерпаними термінами експлуатації

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 січня.
- 2) Замінити кран - 1 рік.

Знайти в кранів вводу газу.
Перекрутити і муртову з'єднання.
Провести контрольне опресовування газопроводу
тиском 50 мм вод ст. На протязі 5 хвилин
падіння тиску не перевищує допустиме 20
мм вод ст.

Подальша експлуатація газопроводу згідно
розділу 3 пункту 3.3. ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 6209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 19.01.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)