

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 4

від «05» 01 2026 року

Відповідно до договору від «02» 01 2026 року № Б/К (Тимовий),
працівником(ами) виконавця робіт майстер ВТО Шенхін ОВ
Запорізької філії ТОВ „Газорозподільчі мережі України“

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 69А, С. Синенка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1/ Відсутній акт перевірки ВК
- 2/ Неполадковані зовнішній газопровід
- 3/ Відірвані кронштейни
- 4/ Не витриман розмір висоту фрумури
- 5/ Крани пробкові з висерпаним терміном придатності

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць
- 2) Тодарбувати щодовід - 1 рік
- 3) Захрипити протиток - 1 місяць
- 4) Рекомендовано замінити крани - 1 місяць
- 5) Збільшити фудмери від утеплювача - 1 місяць

Виконано: Перевірено та обслужено 31 кран; перепаявано - 12 різьбових з'єднань, 1 муфта з'єднання.

При перевірці цілісності пацінки тиску не перевищувало допустимую норму

Тодарбуна експлуатація ВБСТ згідно роз-
ділу 3 ПБСТ, пункт 3.3.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 09 липня рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104239

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Мелухіна О.В. 05.01.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)