

8

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 17

від « 12 » 01 2026 року

Відповідно до договору від « 09 » 01 2026 року № БН типовий,  
працівником(ами) виконавця робіт ТОВ "Газорозподільні мережі України"  
Мигалка Сергій Олександрович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6

в. Спартака Маковського

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 2) Пробкові крани з вигораним терміном експлуатації.
- 3) Порушено кріплення фасадного з/к
- 4) Фасадний газопровід проходить через засклені балкони.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1 місяця
- 2) Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові впродовж 1 року.
- 3) Вивести фасадний г/п за мети закритих балконів на протязі 1 року.
- 4) Закріпити кронштейни - 1 рік

Виконали контрольне окресування повітряним тиском 500 мм водн. стовп. Тодішнє тиску протягом 5 хв. не перевищило допуст. норму і склало 10 мм водн. стовп.

Виконано: змичено та перевірено 10 проб. кранив; перелаковано 6 мурт. з'єднань.

Тодальна ексклюзація ВБСТ згідно розділу п3 пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 641 9640

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигалка С. О.

12.01.2016

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)