

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 60

від « 21 » 01 20 26 року

Відповідно до договору від « 20 » 01 20 26 року № 9/Н (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні
мережі України" майстер В'ячеслав Шейчук
Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 37А
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено Товариська недоліки (потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК
- 2) Частково газопровід заміст утеплювачем
- 3) Частково не покрасован газопровід
- 4) Кращі з висвітленими термінами експлуатації

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- 2) Розширити утеплювач біля газопровіду - 1 рік.
- 3) Подарбувати газопровід с III по V підйому. - 1 рік
- 4) Залікати крани - 1 рік.

Знайти 26 країв входу газу.
Перепакувати 2 муфтах з'єднання.
Перепакувати 5 різьбових з'єднань.
Провести контрольне опресовування газопровідів тиском 500 мм вод.ст. На протекі з'явилися краплі не перевищувало допустиме 20 мм вод.ст.

Подальша експлуатація газопровіду згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-6209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 21.01.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктувань

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)