

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 57

від «20» 01 2026 року

Відповідно до договору від «19» 01 2026 року № б/н типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газсерв-
испольні мережі України", менеджер ВОО
Шенгіна Оксана Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 36, вул. Віньков

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутність засоб керування ЯВК та ВК
- Кращи Вязу з мичурною терміною
придатності

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ДБК до БК - 1 місяць

Рекомендовано замінити крани Валу (вигір
пальні термін придатності) - 1 місяць

Виконано:

- Перевірили та обслужили: крани
- Термаксовано різьбові з'єднання -

При перевірці системи ВБСТ на щільність нагнітання
тиску не перевищено допустиме

Підлягає експлуатації ВБСТ згідно ПБСТ
розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 місяць

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Шенхіна ОВ МД 20.01.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктувань

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)