

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 116

від «13» 02 2026 року

Відповідно до договору від «12» 02 2026 року № 574 (типовий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільна мережа України" майстер ВГО Шлебух Сергій Михайлович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32, С, Тополина

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Обірвані кріпильні газопровіда
- 4) Дроти на газопроводі
- 5) Крайні з висхідним терміном експлуатації
- 6) Виявлені витоки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК - 1 місяць
- 2) Подарувати газопровід - 1 рік
- 3) Закріпити кріпильні - 1 рік
- 4) Прибрати дроти з газопровіда - 1 рік
- 5) Заміняти крани - 1 рік

Змастили 5 кранів вводу газу.  
Перенакували 1 різьбове з'єднання.  
Перенакували 1 муфтаве з'єднання.  
Усунули витік газу.  
Провели контрольне опресування газопровіду тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин падіння тиску не перевищувало допустиме 20 мм вод ст.

Подальше експлуатація газопровіду згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік  
Контактний робочий телефон представника виконавця 0676209732  
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу: Шевчук С.М. 13.02.26  
З актом ознайомлений: \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав: згідно актів інструктажів.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)