

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 80

від « 03 » 02 2026 року

Відповідно до договору від « 02 » 02 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма
ТОВ "Газорозподільний мережі України"
Майстер ВТО Жигалко Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7
в. Богарова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Виявлено витоки газу, при проведенні ТО ВБСТ.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК на протязі 1 місяця.
- 2) Згорбувати зовнішній газопровід - 1 рік
- 3) Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кузові впродовж 1 року.
- 4) Усунути витіки газу при проведенні ТО ВБСТ.
- 5) Виконано: змащено 5 та перевірено проб. кранив; перепаковано 3 муфт. з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водн. стовпика. Підійня тиску протягом 5 хв. не перевищило допустиму норму і склало 10 мм. водного стовпика.

Поточна експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигалка С.О. 

03.02.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів і реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)