

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Закарпаття
(місце складання)

№ 79

від «03» 02 2026 року

Відповідно до договору від «02» 02 2026 року № Б/м Динавек,
працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТОВ "Газорозподільні мережі Тернопіль", майстер ВБС
Шемркіна Оксана Венедиківна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 49А, вул. Герасів
55-02 бригада
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Частково забруднені газопровід цегляного прибудованого
- 2) Неопрацьовані газопровід
- 3) Підсирійні газ перевірки ВК
- 4) Виток газу
- 5) Врхши входу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Виконати зовнішній газопровід за межі узелової задільної - 1 рік
- 2) Тестувати газопровід - 1 рік
- 3) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць
- 4) Рекомендовано замінити крани з вигорілою терміном придатності

Виконано:

- Перевірено та обслужено - 3 крани
- Терміновано - 1 різьбове з'єднання

При перевірці на щільність системи ВБСТ надійшло тиску не перевищувало допустиме

Подальше експлуатація ВБСТ згідно розділу 3, пункт 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шендіна О.В. [підпис]

03.02.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно інструкції в [підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)