

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 78

від «03» 02 2026 року

Відповідно до договору від «02» 02 2026 року № 8/м типова,  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газороз-  
подільки мережі України", майстер "ВБС"  
Шенеріна Олена Володимирівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 49, вул. Героїв 55а

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Бригада

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній сам перевірка вентиляційних каналів
- 2) Нескоробовані зовнішній газопровід
- 3) Високі витоки газу
- 4) Краї входу з вигнутими терміноприсадками

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць 6
- 2) Надати акт перевірки газопостачання - 1 рік
- 3) Рекомендовано замінити країни вставки з відкритими терниками призначені - 1 рік

Виконано:

- Перевірка та обслуження - 7 країв
- Терміновано вилучено (різбованих) з'єднання

При перевірці цілісності системи ВБСТ нагнітання газу не перевищувало допустимую норму

Процедура експлуатації ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевченко О.В. 03.02.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажу

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)