

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 73

від «02» 02 2026 року

Відповідно до договору від «30» 01 2026 року № Б/Н (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні
мережі України" майстер ВТО Шлецьук Сергій
Михайлович

(найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15, Запорізька

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК.
- 2) Газокровід потребує фірбування.
- 3) Газокровід проходить крізь засклени балкони.
- 4) Крайні з висвітленим територією експлуатації.
- 5) Виявлені витоки газу при ТО ВБСГ.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - вміщено.
- 2) Подарувати газопровід - 1 рік.
- 3) Зробити софоди балонів - 1 рік.
- 4) Замінити крани - 1 рік.

Знайти 12 країв вводу газу. Усунути витіки газу.
Перенакрутити 1 муфтове з'єднання.
Перенакрутити 1 різьбове з'єднання.
Провести контрольне опресування газопроводу тиском 50 мм вод ст. На протязі 5 хвилин подійшло тиску не перевищувало допустиме 20 мм вод ст.

Подальша експлуатація газопроводу згідно розділу
Закону З.З ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 02.02.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)