

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 74

від «02» 02 2026 року

Відповідно до договору від «30» 01 2026 року №
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні
мережі України" Майстер ВТО Жигайке
Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8
в. Краківська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки АБК.
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Ругляри через стіну без виступу 3 см за
поверхню стіни, що не відповідає вимогам.
- 4) Виявлені витіки газу при ТО ВБСГ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надаати акт перевірки ДВК - 1 місяць
- 2) Добаробувати зовнішній 2/п - 1 рік
- 3) Рекомендовано замінити пробкові крани на кульові впродовж 1 року.
- 4) Виконано: замащено та перевірено 9 проб. кр., перепаківано 4 муфт. з'єднання.
- 5) Гумляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам - Змісачі.

Виконано контрольне опресування повітряними тиском 500 мм водн. стовбика. Підійня тиску протягом 5 хв. не перевищує допустимий норму. Скисло 10 мм водного стовбика.
Звернувши увагу на газу

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п.3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 641 96 40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Михайко С.О. 

02.02.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів та реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)