

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжся
(місце складання)

№ 124

від « 17 » 02 2026 року

Відповідно до договору від « 16 » 02 2026 року № БП-2 (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
"Газорозподільні мережі України", майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 30
вул. Волі

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не подарбований зовнішній газопровід
 - 2) Відсутній акт перевірки ДМВ
- Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено
витоки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Тодаробувати зовнішній газопровід на протезі 1 року
 - 2) Надати акт перевірки ДВК на протезі 1 місяць
- Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові впродовж 1 року.

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод. ст., подійшло тиску на протезі 5хв не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу. Змастили 2 пробкові крани вводу, перепокрутили 1 муфтове з'єднання. Витоки газу ліквідовані.

Тодальша експлуатація ВБСТ згідно розділу БЗ пункту 3.3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

17.02.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру мешканців
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)