

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 128

від « 17 » 02 2026 року

Відповідно до договору від « 16 » 02 2026 року № ББ² (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
«Газорозподільні мережі України», майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 30/13
Буд. Волі

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований фасадний газопровід
 - 2) Відсутній акт перевірки ДВК
 - 3) Наявність дротів на фасадному газопроводі
 - 4) Фасадний газопровід проходить через прибудований балкон
- Під час проведення ТО ВБСТ було виявлено витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Топарбувати зовнішній газопровід на протезі 1 року
- 2) Надати акт перевірки ДВК на протезі 1 місяця.
- 3) Демонтувати дроти з фасадного газопроводу впродовж 2 місяців.
- 4) Виконати винос фасадного газопроводу за межі придбаного балкону впродовж 1 року.
Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові впродовж 1 року.

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод.ст., падіння тиску на протезі 5х6 не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу. Витоки газу ліквідовані.

Змащано 4 пробкові крани вводу, перераховано 2 муртові з'єднання.

Тодальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 5.3 пункту 3.3 ТБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-920-92-67

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Тарач В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

17.02.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)