

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 107

від «11» 02 2026 року

Відповідно до договору від «10» 02 2026 року № 5/н (Тигоненко)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма ТОВ, газорозподільний
сервіс України, майстер ВТО Алєбчук Сергій
Михайлович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14, Вільноська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК
- 2) Проту на газопроводі.
- 3) Виявлені витічки газу.
- 4) Газопровід потребує фарбування.
- 5) Край з висерпаним терміном експлуатації

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК - Рейсєць.
- 2) Прибрати дроти з газопровіду - 1 рік
- 3) Профарбувати газопровід - 1 рік.
- 4) Замазати крани - 1 рік

Змастили Украна вводу.

Перенакрутили 1 різьбову з'єднання.

Ущипли біткою газу.

Пробери контрольне опресовування тиском 300 мм вод ст. На протязі 5 хв надійшло тиску не перевищувало допустиме 20 мм вод ст.

Порядком експлуатації газопровіду згідно розділу Змунку 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця

0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М.

14.02.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)