

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запорізька
(місце складання)

№ 88

від «05» 02 2026 року

Відповідно до договору від «04» 02 2026 року № 81 типовий працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні мережі Закарпаття", майстер ВГО Шкваріна Юлія Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9, вкр. Запорізька

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1/ Відсутній вільний доступ до зовнішнього газопроводу (склеїні балони)
- 2/ Не вважаний розмір фрезерів (утеплювач)
- 3/ Витоки газу
- 4/ Краї вводу з вигераними термілами призначені

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Фітесети зовнішній газопровід за межі скляних балконів - 1 рік
- Збільшити фуджери від уболювача - 1 місяць
- Рекомендовано замінити крани входу - 1 рік

Виконано:

- Перевірили та обслужили - 18 країв
- Термостатами - 0

При перевірці ВБСТ на щільність падіння тиску не перевірявалося допустиме норму

Людська експлуатація системи ВБСТ згідно ПБСТ розділу 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шкеріна ОВ МСУ

05.02.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)