

1/97

**АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 135

від «18» 02 2026 року

Відповідно до договору від «17» 02 2026 року № 5/Н (Тимовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні
мережі України" майстер ВГО Шевчук Сергій
Михайлович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 175, Карпенка -
Карого

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК.
- 2) Утеплювачем зашита фітлери газопровіду.
- 3) Частково газопровід потребує фарбування.
- 4) Крайні з висерпаними термінами експлуатації.
- 5) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- 2) Розширити утепленага біля газопровіду - 1 рік
- 3) Модернізувати газопровід - 1 рік
- 4) Заміняти крани - 1 рік

Зробити з крана воду газу.
Перепанувати і різьбове з'єднання.
Заміняти вентиль газу.
Провести контрольне випробування газопровіду тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хв надійшло тиску не перевищувало допустиме 20 мм вод ст.

Подальша експлуатація газопровіду згідно розділу 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 620 9732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 18.02.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів інструктажнів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)