

1 крхм

АКТ  
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ  
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 133

від « 17 » 01 2026 року

Відповідно до договору від « 17 » 01 2026 року № 8/н (типовий),  
працівником(ами) виконавця робіт Заперіжжя ФІЛІ ТОВ Тейорінерлоу  
мережі "України" майстер ВДТО  
Аночіна Олена Олександрівна  
(найменування суб'єкта господарювання --- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5  
вч. Карпачко Карло

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ВВК
2. Тарпровір пошкодження фарбування
3. Защит футляр
4. Акт ТО ВБСГ ФІЛІ виведені витрати газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ---

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ---

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт БВК - 1 місяць
- Пофарбувати газопровід - 1 рік
- Розшити дутинер - 3 місяці
- Ревізувати всі газові прилади протягом року

Виконано: Перевірено та обслужено 3 окремі переносні газові 2 рібових з'єднань. При перевірці на щільність партия газу не перевищує допустимі норми і є цілком безпечною. Пройшли весь рік, при цьому всі газові прилади були уцілілі.

Дорожня експлуатація ТОВ ВБСТ згідно пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675697008

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Догрида ОО БВК 18.02.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Григор'єв Миколай

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)