

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 110

від «12» 02 2026 року

Відповідно до договору від «11» 02 2026 року № 7/н (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ Газерономодель
мерені України майстер ВТО Шевчук Сергій
Михайлович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25 Північно-
Кільцева

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК,
- 2) Неправильна накрутка на фуглерах газопровіда.
- 3) Крахи з висерпаними тріщинами експлуатації.
- 4) Високі витрати газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 82, 83, 86, 87, 90, 91, 94, 95,
98, 99.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- 2) Прибрати дієвиміг з газопровіду - 1 рік.
- 3) Залімити краєви - 1 рік.

Знастими 17 краєв вводу газу.
Перенакували 13 різьбових з'єднаннь.
Перенакували 2 муфтових з'єднання.
Усунути витоки газу.
Провести контрольне опресовування газопровіду тиском 500 мм вод ст. На протязі 5хв падіння тиску не перевищувало допустиме 20 мм вод ст.

Подальша експлуатація газопровіду згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 12.02.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів інструктажів
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)