

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 103

від «11» 08 2026 року

Відповідно до договору від «10» 08 2026 року № Бп 7104/11,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма ТОВ "Газорез-
послужбі мерексі "Заріччя", майстер Шелухіна
Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 47, вул. С. Савенка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ДВК та ВК
- Виток газу
- Не витримані розмір фуглерів (узелів газу)
- Не витримані розмір газопроводу від зовнішньої стіни будівлі - у вузлах
- Крайн в'язу з вигераним терміном придатності

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування житлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування житлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ДБК та ВК
- Збільшити фронтли від устелювача - 1 місяць
- Збільшити стіну під шнуроводом від устелювача - 1 місяць
- Рекомендовано замінити крани вноду - 1 рік

Висновок:

- Обладнання та перевірки:
- Терміновано:

При перевірці ВБСТ на щільність режимне тиску не перевищувало допустимі норми

Тодальша експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевченко О. В. 11.02.2016

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)