

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Закарпатська
(місце складання)

№ 104

від « 11 » 02 2026 року

Відповідно до договору від « 10 » 02 2026 року № Б/н типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТОВ "Газороз-
подільні мережі України", майстер ВГО Шендрук
Олена Володимирівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9, вул. С. Сени-

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). ка

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ДВ та ВК
- Висока ціна
- Краще вважати з вигоранням терміном «небезпеки»

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ДВК та ВК - 1 місяць
- Рекомендовано замінити крани ВК - 1 рік

Виконано:

- Обслужили та перевірили: 5 країв
- Термонувавши: 1 різьбове з'єднання

При перевірці ВБСТ на цільність надігнано тиском не перевищувало допустимую норму

Локальна експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ розділ пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шваріна О.В. [підпис]

11.02.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)