

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Закарпаття
(місце складання)

№ 91

від «06» 02 2026 року

Відповідно до договору від «05» 02 2026 року № 8/м (Темовий), працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТОВ "Газорозподільної мережі України" майстер ВТО Мевчук Сергій Михайлович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13, Чумагенка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК.
- 2) Газопровід потребує фарафанення.
- 3) Не вистачає розмір футлерів (узелювак).
- 4) Газопровід проходить скрізь закресл. балкони.
- 5) Обломок хрестовини крана ду ЕОМ.
- 6) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 1, 5, 9, 13, 17, 21

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць
- 2) Перефарбувати газопровід - 1 рік
- 3) Заміняти футляри - 1 рік
- 4) Зробити обводи балконів - 1 рік
- 5) Заміняти крани - 1 рік, дуго - 1 місяць

Знайти 23 крапа вводу газу.
Перефарбувати 4 різьбових з'єднання.
Перефарбувати 2 муфтаових з'єднання.
Заміняти вставки газу.
Пробити контрольне опресовування тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин падіння тиску не перевищує дозвільне 20 мм вод ст.

Подальша експлуатація газопровідів згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С. М. 06.02.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)