

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 86

від «04» 02 2026 року

Відповідно до договору від «03» 02 2026 року № БН (миловий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія  
Газорозподільної мережі "України"  
Майстер ВТО Жиганка Сергій Деміанович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25  
пр. Металургів

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДПК.
- 2) Проти на газопроводі.
- 3) Виявлені витіки газу при проведенні ТО ВБСТ.
- 4) Зламаний кран вводу ду-25

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 28, 31, 34.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК - 1 місяць
- 2) Збрилити дроти з газопроводу - 1 рік
- 3) Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові впродовж 1 року.
- 4) Усунути витіки газу при проведенні ТО ВБСТ.
- 5) Виконали: знайдено та перевірено 7 проб. країв; перераховано 5 муфт з'єднання.
- 6) Необхідно замінити крани вводу дч 25 зі зварними роботами - 2 місяці  
Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водн. стовбчика. Тривання тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимую норму і склало 10 мм водного стовбчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу № 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Резишанка С.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

04.02.2026  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів і реєстрів мешканців.

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)