

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 83

від «04» 02 2026 року

Відповідно до договору від «03» 02 2026 року № Б/Н (типовий)  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні  
мережі України" майстер ВГО Шевчук Сергій  
Михайлович

(найменування суб'єкта господарювання -- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 222-В

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Соборний

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК.
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Крайи з бетонування терміном експлуатації.
- 4) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- 2) Надарувати газопровід - 1 рік.
- 3) Заміняти крани - 1 рік.

Змастили Україна вводу газу.  
Перенакували 1 різьбове з'єднання.  
Перенакували 1 шуртове з'єднання.  
Усунули витіки газу.  
Провели контрольне випробування газопроводу тиском 500 мм вод ст. На протязі 5хвилиן падіння тиску не перевищувало допустиме 20 мм вод ст.

Подальша експлуатація газопроводу згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мельчук С.М. 

07.02.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажнів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис (замовника))