

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 108

від «11» 02 2026 року

Відповідно до договору від «10» 02 2026 року № 0711 між ТОВ "Газогазпром",
працівником(ами) виконавця робіт Запоріжжя Філія
ТОВ "Газогазпром" мережі "України"
майстер ВГО Яворська Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9
проб. Яворська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт РВК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Проти діля газопроводу
4. Відсутні крокштейни
5. Вентильні отвори діля країв ввару
6. При ТО ВБСГ було виявлено витік газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Марати асан ДВК - 1 місяць

Гарантувати газопровід - 1 рік

Закріпити промислові - вмісць

Гарантувати драти від газопроводу - вмісць

Гарантувати вентиляційні отвори від кренів вквуду - вмісць

Ремонто вано земліне пробивних кренів на вквуді протягом року

Виконано і перевірено та відсутньо і кренів вквуде, перепано вано і р'єдове з'єднаня. При перевірці не виявлено порушень техніки безпеки перевищено допустимий норми. При ТО ВБСТ витоні газу було усунуто

Порядок експлуатації ВБСТ згідно роз'єду з п'єксту 3.3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675567767

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Порядок 00 001

11.02.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно п'єксту експлуатації

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)