

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ ВІ

від «17» 02 2026 року

Відповідно до договору від «17» 02 2026 року № ВІ (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запоріжжя ДІМР
ТОВ "Газорегулювальні мережі України"
Ілля Ігор Вікторович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 66
прое. Моторобудівників

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДВК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Дроти на газопроводі
4. Відсутній феттер
5. Газопровід проходить через дахове покриття
6. При проведенні ТО ВБСГ було виявлено витік газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Нарахувати акт ДВК - 1 місяць
- Нарахувати газопровід 1 рік
- Прибрати дроти від газопроводу - 1 місяць
- Розшити фуртири - 3 місяці
- Рекомендовано фіксити фасадний газопровід за межами будинку - 1 рік
- Рекомендовано замкнути пробний кран на ввері протягом року

Виміряно: Перевірено та обстежено в крані. Рекомендовано 1 рік. При перевірці на щільність наділені тиску повітря не перевищили допустимі норми. При ТО ВБСТ виступі року було усунуто

Порядок експлуатації ВБСТ згідно пункту 33 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 569 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Дворедко В.П. 18.02.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру іменників

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)