

**АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

Запоріжжя
(місце складання)

№ 132

від « 18 » 02 2026 року

Відповідно до договору від « 17 » 02 2026 року № ББ (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
"Газорозподільні мережі України", майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 78
пр. Моторобудівників

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів.
- 2) Не подрабований зовнішній газопровід
- 3) Наявність дротів на фасадному газопроводі
- 4) Під час виконання ТО ВБСГ були виявлені витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1 місяця.
 - 2) Тодарбувати зовнішній газопровід на протязі 1 року
 - 3) Демонтувати дроти з фасадного газопроводу - 2 місяці
- Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кумові, впродовж 1 року.

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод ст., падіння тиску на протязі 5хв не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу.

Змастили 7 пробкових кранів вводу, перепакували 2 шуртових з'єднання. Витоки газу піквідомані.

Тодальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3 пункту 3.3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

18.02.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)