

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 185

від « 16 » 03 2026 року

Відповідно до договору від « 13 » 03 2026 року № 5/н (Тепловий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ Газорозподільчі
мереші України майстер ВТО Шевчук
Сергій Миколайович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24, Б. Заваден

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК
- 2) Газопровід проходить скрізь закриті балкони.
- 3) Утеплювачем зашиті фуги газопровіда
- 4) Краї з висерпаним термочолом експлуатації
- 5) Високі виступи газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- 2) Зробити обводи залочків - 1 рік
- 3) Розширити устатковані білі футболерів - 1 рік.
- 4) Замінити крани - 1 рік.

Змастили 14 кранів вводу газу.
Перепакували 1 муфта з'єднання.
Перепакували 4 різьбових з'єднань.
Замурили білки газу.
Провели контрольне опресовування газопроводу тиском 500 мм вод ст. На протязі 5хвилини краном тиску не перевищувало допустиме 20 мм вод ст.

Порядок експлуатації газопроводу згідно розділу Зпункт 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 16.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)