

# АКТ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя № 154 від «04» 03 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «03» 03 2026 року № БН<sup>2</sup>(типовий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ  
«Газорозподільні мережі України», майстер ВТО  
Таран Володимир Сергійович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13  
буль. Володимира Українця.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований зовнішній газопровід
- 2) Фасадний газопровід проходить через застелені балкони
- 3) Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витіки газу:

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Тодаробувати зовнішній газопровід на протезі  
1 року

2) Винести фасадний газопровід за межі закритих  
балконів, впродовж 1 року.

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на  
кумбові впродовж 1 року.

Виконали контрольне опресування повітря тиском  
500мм вод.ст., падіння тиску на протезі 5хв. не  
перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу

Змащено 17 пробкових кранів вводу, перепакували  
1 муфтове з'єднання. Витори газу підвідали

Тодальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 5.3  
пункту 3.3 ТБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-920-92-69

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл  
природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

04.03.26  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру мешканців.

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)