

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 195

від «18» 03 2026 року

Відповідно до договору від «17» 03 2026 року № 7/н (Теповий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма ТОВ "Газорозподільні
мережі України" майстер ВТО Шелестук С.М.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 103, Віськовий

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК —
- 2) Обірвані кращителі.
- 3) Газопровід проходить скрізь застелені балкони.
- 4) Газопровід потребує фарбування.
- 5) Край з висурпаним терміном експлуатації.
- 6) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - Алейшів
- 2) Закрити крашійтейми - 1 рік
- 3) Зробити обводи балкони - 1 рік
- 4) Покрашувати газопровід - 1 рік
- 5) Закрити крашій - 1 рік

Знаєшли 12 крашій вводу

Перекрутили 2 муфтавих з'єднання

Перекрутили 6 різьбових з'єднаннь

Усунули витіки газу

Провели контрольне опресовування газопроводу тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин протікання не перевищувало допустиме 20 мм вод ст.

Подальша експлуатація газопровіда згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

18.03.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів інструктажів
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)