

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 197

від « 18 » 03 2026 року

Відповідно до договору від « 17 » 03 2026 року № 5/н (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ Газорозподільчі
мережі України майстер ВТО Шевчук Сергій
Михайлович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 81, Військбур

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК -
- 2) Газопровід потребує фарбування
- 3) Крайи з вигнутими терміном експлуатації
- 4) Виявлені витоки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВС - 1 місяць.
- 2) Відфарбувати газопровід - 1 рік
- 3) Замінити крани - 1 рік.

Знастим 7 кранів вводу.

Перенакували 2 різьбових з'єднання.

Усунули витік газу.

Провели контрольне опресовування газопроводу тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин падіння не перевищувало допустиме 20 мм вод ст.

Подальша експлуатація газопроводу згідно розділу 3 пункт 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 18.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів інструктантів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)