АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя (місце складання) № 169 від «10» 03 2026 року

Відповідно до договору від «09» 03 2026 року № Б/Н (типовий), працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ „Газорозподільні мережі України", майстер ВТО Таран Володимир Сергійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 81 вул. Деповська.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Не пофарбований зовнішній газопровід
2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів.
3) Зашиті футляри
4) Фасадний газопровід проходить через засклені балкони
5) Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витоки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Пофарбувати зовнішній газопровід на протязі 1року
2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1місяця.
3) Розшити футляри (3шт.) впродовж 2місяців
4) Винести фасадний газопровід за межі заскленних балконів впродовж 1року

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові, впродовж 1року

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500мм вод. ст., падіння тиску на протязі 5хв не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу.

Замастили 20 пробкових кранів вводу, перепакували 4 муфтові з'єднання. Витоки газу ліквідовані.

Подальша експлуатація ВБСГ згідно розділу 5 пункту 3.3 ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Таран В.С. — 10.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)