109

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя № 189 від «17» 03 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «16» 03. 2026 року № б/н. типовий, працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ „Газорозподільні мережі України", майстер ВБО Шепхіна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 вул. Дніпровська.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ВК
- Непофарбований газопровід
- Кран вводу Ду 40 потребує заміни
- Рекомендовано заміни крани вводу з вичерпаним терміном придатності.
- Витоки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: –
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 2; 3; 6; 7; 10; 11; 14; 15; 18; 19; 22; 23; 26; 27; 30; 31,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Кран вводу ду 40 - замінити - 3 доби
- Акт видати на ВК - 1 місяць
- Пофарбувати газопровід - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани ввод з минулим терміном придатності - 1 рік

Виконано:

- Обслужили та перевірили - 25 кранів
- Перепаковано - 4 різьбових та 2 муфтових з'єднання

При перевірці ВБСГ на щільність падіння тиску не перевищувало допустиму норму
Окрім стояка кв І поверху 2,3 падіння тиску вище допустимого

Подальша експлуатація ВБСГ згідно ПБСГ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ____________________

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:		З актом ознайомлений:	
Шелухіна О В	17.03.26		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно інструктажів абонентів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)