

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Землерівка № 172 від « 10 » 03 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 09 » 03 2026 року № 8/1 укладеної,
працівником(ами) виконавця робіт Землерівська фірма ТОВ "Газсервіс"
дієвної мережі України, маістер ВГО
Шкляріна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22
вул. Зоссаєржева

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Неодержавлен газометр.
- Кращі вводу з вазерметром терміном призначено
- Відсутній вільний доступ до зовнішнього газометра (склейні балони, прибудова)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Договір будівництва проекту - 1 рік
- Вишеви проекту за місяць прибудов та склепках балконів - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани в будівлі - 1 рік

Вісковано:

- Обстежили та перевірили: 21 крани
- Термаповітряні труби, 11 контролів, 4 муртових з'єднання.

При перевірці ВБСТ на щільність пацієнта газу не перевищувало допустимі норми

Термаповітряні труби ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676109239

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шенкун О.В. М.У.

10.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)