

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 179

від «12» 03 2026 року

Відповідно до договору від «11» 03 2026 року № Б/Н (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільна
мережі України" майстер ВГО Шелухіна
Олеся Володимирівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6, Застафранська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Непосередньо газорозподільної мережі
- Відсутній акт перевірки ВК
- Витрати газу
- Кращи ВК з вигораними термінами придатності

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт ВК - 1 місяць
- Надрукувати газокровід - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани входу з вигераними терміном придатності - 1 рік

Виконано:

- Обслуговка та перевірки - 12 краєнів
- Термально-2 крани; 8 катододок;
2 муфтових з'єднання

При перевірці ВБСТ на цілісність починне тиску не перевищувало допустимую норму

Тодарська експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 5.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 місяць (одн.)

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мелухіна О.В.

12.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів інструкцій

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)