

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Закарпаття  
(місце складання)

№ 165

від «09» 03 2026 року

Відповідно до договору від «06» 03 2026 року № 6/н виконавці, працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТОВ "Газорозподільна мережа України", мажоритар ВГО Шварухіна Олена Володимирівна  
(найменування суб'єкта господарювання --- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 87 вул. Космічна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Непідприємливо газопровід
- Відірвані крошки
- Відсутність акт перевірки
- Край ду 40 у зборі парабус заміни
- Витони газу
- Решоювано замінити край вводу з відвертання терміна приєднання
- Рослини на газопроводі
- Край ду 40 парабус демонтування - руб.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 217, 220, 221, 224, 225, 228, 229, 232, 233, 236, 237, 240, 241, 244, 245, 248, 249, 252, 253

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Носорядувача газопровід - 1 рік
- Захисна кришка - 1 рік
- Несеча газ перевірки ВК - 1 місяць
- Край д/у 40 у з'єднанні - 3 доби
- Край з вигержаним терміном придатності р-командовано замінити - 1 рік
- Прибрати рослина з газопроводу - 1 місяць
- Край д/у 40 - тис на ч/п'єдзі - командовано демонтажу - 1 рік

Виконано:

- Обслуговування та перевірки - 3 8 м. Край 'в
- Термаковско - 3 Край, 3 муфтові з'єднання, 11 - комплект.

Три перевірки ВБСТ на щільність пацінки тиску не перевищують допустимі норми.  
Окрім цього в інш. 217 пацінки тиску склало 40 м. вог. ет.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 3 доби (три)

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676109234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шершнін О В ВСУ

09.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстра лінійності 'в

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)