

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 199

від « 19 » 03 2026 року

Відповідно до договору від « 18 » 03 2026 року, № 74 типовий,
працівником(ами), виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газо-
розподільча мережа України, менеджер ВГО
Швацькіна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 21
вср. Пасажирська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутність акт перевірки ДВС
- Непогашений газокровід.
- Витоки газу
- Рекомендовано замінити крани входу з висер-
панним терміном придатності

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ---

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ---

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ДВК - 1 місяць
- Актаратувати зовнішній газокровід - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани ВВСУ - 1 рік

Виконано:

- Обслуженні всі перевірки: 5 країв
- Термаковано: 3 комбогазис

Три перевірки ВБСТ на щільність надійно
тільки не перевищувало допустимую норму

Подальша експлуатація ВБСТ згідно
ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 місяць (одом)

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шенуріна О.В. 19.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів інструктажу

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)