

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 148

від «03» 03 2026 року

Відповідно до договору від «02» 03 2026 року № Б/п винний,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Запорізько-Дніпрові мережі України" майстер ВГО Шендрина
Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 88

вкр. Манефалака

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ВК
- Відсутній вільний доступ до газокрововоду (сімейні балкони)
- Відірвані і крошки металу
- Витоки газу
- Країни входу з вилученням герметиком призначені
- Непараробочий газокрововід

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надавати акт ВК-1 місяць
- Вивести зовнішній газопровід за межі сілених балконів - 1 рік
- Закріпити крошкостелю
- Терморегулювати газопровід - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани входу з вагерними терміном придатності

Виконано:

- Обстежили та перевірили: 20 мб кранів
- Термаковано - 10 контролок; 1 муфтове з'єднання

При перевірці ВБЕГ на щільність печінки бачену не перевищувало допустиме

Тривалість експлуатації ВБЕГ згідно ПБЕГ розділ 3 пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Шелухіна О.В. Влад

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)