

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 193

від « 18 » 03 2026 року

Відповідно до договору від « 17 » 03 2026 року № Б5 (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
"Газорозподільні мережі України", майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24
Моторобудівників

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 2) Зашиті фітлери
- 3) Расапний газопровід проходить через зашклені балкони
- 4) Під час виконання ТО ВБСГ були виявлені витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1 місяця.
- 2) Розшити фуглери - 1 місяць
- 3) Вивести ассадний газопровід за межі закритих балконів впродовж 1 року

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кумові впродовж 1 року

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод.ст, падіння тиску на протязі 5хв, не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу.

Змастили 14 пробкових кранив вводу, переракували 5 муфтових з'єднань.

Витоки газу піквідовані

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3 пункту 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-920-92-64

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Тарач В.С.

18.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)